



ARGB – KVBG

The ARGB-KVBG laboratory certifies the conformity with the Belgian requirements for copper and bronze gas press fittings.

Le laboratoire de l'ARGB certifie que les raccords à sertissage gaz en cuivre et bronze sont conformes aux exigences belges.

Het laboratorium van de KVBG verklaart dat de gas persverbinders uit koper en brons conform zijn aan de Belgische eisen.

Certificate number:
N° du certificat : **C-14-3657-A (linked to / Lié à / Gelinkt aan 3143 dd 29.07.2004)**
Certificaat nummer:

Date of issue:
Date d'édition: **14-04-2014**
Datum van aflevering:

Manufacturer:
Fabricant: **CONEX UNIVERSAL LIMITED**
Fabrikant: **Global House – 95 Vantage Point**
The Pensnett Trading Estate
KINGSWINFORD
West Midlands
United Kingdom
DY6 7FT

Type: **B Press Gas (with leak before press feature)**

- Low pressure gas installations according to the standard NBN D51-003 (pressure ≤ 100 mbar)
- *Installations basse pression suivant la norme NBN D51-003* (pression ≤ 100 mbar)
- Lage druk gasinstallaties volgens de norm NBN D51-003 (druk ≤ 100 mbar)

Scope:
Domaine d'application:
Toepassingsgebied:

Allowed combinations / combinaisons admises / toegelaten combinaties

∅ copper tube and press fitting ∅ tuyau en cuivre et raccord à sertir ∅ koperen buis en persfitting	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	28 mm
Minimum wall thickness copper tube Epaisseur de paroi minimale du tuyau en cuivre Minimum wanddikte van de koperen buis	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1,5 mm
Material temper for the copper tube Etat métallurgique du tuyau en cuivre Metallurgische staat van de koperen buis	R220 annealed / recuit / uitgegløeid				
	R250 half hard / demi dur / halfhard				
	R290 hard / dur / hard				

Belgian requirements:
Exigences belges:
Belgische eisen:



Hilde VINCK
Laboratory Manager

NBN P12-001:

«Copper and copper alloys – Fittings for sanitary, heating and gas installations – Fittings with press ends for metallic tubes»

NBN P12-001:

«Cuivre et alliages de cuivre – Raccords à sertir pour tubes métalliques pour des installations sanitaires et du gaz»

NBN P12-001:

«Koper en koperlegeringen – Fittings voor sanitaire, verwarmings- en gasinstallaties – Fittings met persaansluiting voor metalen buizen»

- DVGW Certificate DG-8531BM7038 (14.08.2013)
 - MPA NRW Prüfbericht Nr.12000711 (09.05.2000)
 - MPA NRW Prüfbericht Nr.120004158-1 (04→07.2013)
- CETIM report Nr. CET0084165-01-a (16.10.2013)
- MPA NRW Prüfbericht Nr. 120004353 (10.02.2014)